


Rozdzielnica SN w izolacji SF6 lub stało-powietrznej
20 kV (24 kV) 630 A
16 kA / 1s




kier. GPZ Skarbimierz

kier. stacja trafo obca – MITSUI HIGH-TECH

kier. istn. ZK SN nr OPZ96024

rezerwa



Przyłączenie - zwiększenie mocy dla zakładu produkcyjnego
MITSUI HIGH-TECH w m. Skarbimierz ul. Technologiczna 1
Schemat proj. ZK4 SN

Rys. nr 3

Opracował:
Wojciech Folmer